

令和5年度
水質検査結果一覧表

香美町上下水道課

■浄水水質検査結果

畑水系

項目名	基準値	令和5年4月5日	令和5年5月10日	令和5年6月21日	令和5年7月11日	令和5年8月1日	令和5年9月5日	令和5年10月3日	令和5年11月7日	令和5年12月6日	令和6年1月10日	令和6年2月7日	令和6年3月5日
1 一般細菌	100 個/mℓ 以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	2 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	不検出	陰性	陰性	不検出	陰性	不検出	陰性	陰性	陰性	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.00005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.004 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.46 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.08 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
21 塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.06 mg/ℓ未満
22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満
23 クロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
26 臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.004 mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	8.7 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
38 塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	10 mg/ℓ	12 mg/ℓ	11 mg/ℓ	10 mg/ℓ	9.6 mg/ℓ	10 mg/ℓ	8.9 mg/ℓ	9 mg/ℓ	9.9 mg/ℓ	11 mg/ℓ	13 mg/ℓ	14 mg/ℓ
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	20 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
40 蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	57 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	71 mg/ℓ	mg/ℓ	70 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	57 mg/ℓ
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	1E-06 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	1E-06 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満
45 フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ 以下	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満
47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.7	6.5	6.7	6.8	6.8	6.2	6.7	6.5	7.1
48 味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49 臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50 色度	5 度 以下	0.5 度未満	0.5 度未満	1 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	1 度未満	0.5 度未満	1 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	1 度未満
51 濁度	2 度 以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.2 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

■浄水水質検査結果

本見塚水系

項目名	基準値	令和5年4月5日	令和5年5月10日	令和5年6月21日	令和5年7月11日	令和5年8月1日	令和5年9月5日	令和5年10月3日	令和5年11月7日	令和5年12月6日	令和6年1月10日	令和6年2月7日	令和6年3月5日
1 一般細菌	100 個/mℓ 以下	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	2 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ	0 個/mℓ
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	不検出	陰性	陰性	不検出	陰性	不検出	陰性	陰性	陰性	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.0003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.00005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.004 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.22 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.08 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.0002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
21 塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.19 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.11 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.07 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.14 mg/ℓ
22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ未満
23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.006 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.006 mg/ℓ	mg/ℓ	0.007 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.004 mg/ℓ
26 臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満
27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.013 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.013 mg/ℓ	mg/ℓ	0.014 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.007 mg/ℓ
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ
30 プロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.004 mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.008 mg/ℓ未満
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	9.9 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
38 塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	14 mg/ℓ	13 mg/ℓ	14 mg/ℓ	13 mg/ℓ	13 mg/ℓ	14 mg/ℓ	13 mg/ℓ	13 mg/ℓ	13 mg/ℓ	13 mg/ℓ	14 mg/ℓ	15 mg/ℓ
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	34 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
40 蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	76 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	95 mg/ℓ	mg/ℓ	100 mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	64 mg/ℓ
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	1E-06 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	1E-06 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ未満
45 フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ未満	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ 以下	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.4 mg/ℓ	0.4 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ未満	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ	0.3 mg/ℓ未満
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.8	6.9	6.7	6.7	7.0	7.0	6.9	6.3	6.9	6.4	6.9
48 味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49 臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50 色度	5 度 以下	0.8 度	0.6 度	1 度未満	0.7 度	0.6 度	1 度未満	0.5 度	1 度未満	0.8 度	0.9 度	0.9 度	1 度
51 濁度	2 度 以下	0.1 度未満	0.1 度	0.1 度	0.1 度	0.1 度未満	0.2 度	0.1 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満

■浄水水質検査結果

南部高原専用水道

項目名	基準値	令和5年4月18日	令和5年5月23日	令和5年6月6日	令和5年7月5日	令和5年8月8日	令和5年9月12日	令和5年10月10日	令和5年11月28日	令和5年12月12日	令和6年1月23日	令和6年2月13日	令和6年3月18日
1 一般細菌	100 個/mg 以下	0 個/m2	2 個/m2	0 個/m2	3 個/m2	0 個/m2	0 個/m2	2 個/m2	2 個/m2	0 個/m2	0 個/m2	0 個/m2	0 個/m2
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	不検出	陰性	陰性	不検出	陰性	陰性	不検出	陰性	不検出	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.0003 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.00005 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
8 六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.002 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.004 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.54 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.8 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.08 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.01 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
14 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.0002 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.005 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.0005 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
20 ベンゼン	0.01 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
21 塩素酸	0.6 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.30 mg/l	mg/l	mg/l	0.12 mg/l	mg/l	mg/l	0.24 mg/l	mg/l	0.22 mg/l	mg/l
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.002 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.002 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.002 mg/l未満	mg/l	0.002 mg/l未満	mg/l
23 クロロホルム	0.06 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.001 mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.003 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.003 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.003 mg/l未満	mg/l	0.003 mg/l未満	mg/l
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.001 mg/l	mg/l	mg/l	0.002 mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l	mg/l	0.001 mg/l	mg/l
26 臭素酸	0.01 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.004 mg/l	mg/l	mg/l	0.005 mg/l	mg/l	mg/l	0.002 mg/l	mg/l	0.002 mg/l	mg/l
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.003 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.003 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.003 mg/l未満	mg/l	0.003 mg/l未満	mg/l
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.002 mg/l	mg/l	mg/l	0.002 mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l	mg/l	0.001 mg/l	mg/l
30 ブロモホルム	0.09 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.008 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.008 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.008 mg/l未満	mg/l	0.008 mg/l未満	mg/l
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.01 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.02 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.02 mg/l	mg/l	mg/l	0.02 mg/l未満	mg/l	0.02 mg/l未満	mg/l
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.01 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
35 銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.01 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	4.8 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
38 塩化物イオン	200 mg/l 以下	4.5 mg/l	4.7 mg/l	6 mg/l	4.1 mg/l	6.1 mg/l	5 mg/l	4.2 mg/l	4.1 mg/l	5 mg/l	4.7 mg/l	5 mg/l	4.7 mg/l
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	14 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
40 蒸発残留物	500 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	41 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.02 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
42 ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.000001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.000001 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下	mg/l	mg/l	0.005 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.005 mg/l未満	mg/l	mg/l	0.005 mg/l未満	mg/l	0.005 mg/l未満	mg/l
45 フェノール類	0.005 mg/l 以下	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.0005 mg/l未満	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l 以下	0.3 mg/l未満	0.4 mg/l	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l	0.5 mg/l	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満	0.4 mg/l	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	6.7	7.1	6.9	7.1	7.1	6.6	7.5	7.2	7.1	6.8
48 味	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
49 臭気	異常でないこと	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
50 色度	5 度 以下	0.5 度未満	0.8 度	1 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	1 度	0.5 度未満	0.5 度	1 度未満	0.5 度未満	1 度未満	0.5 度未満
51 濁度	2 度 以下	0.1 度	0.9 度	0.2 度	0.1 度	0.1 度未満	0.5 度	0.4 度	0.5 度	0.1 度未満	0.9 度	0.6 度	0.2 度