

事 務 連 絡

令和 7年 7月 31日

工事入札参加者 担当者様

香美町小代地域局長 田尻幸司

回 答 書

「香小観工第3-7-2号 地域活性センター整備工事」にかかる質問について回答します。

番号	図面・内訳	質 問	回 答
1	S-15図	設計図に、垂木を屋根構造用合板の上に配置する記載がありますが、縦ハゼ葺きの下地の野地板は必要ないでしょうか	A-15に示す通り、水平構面である構造用合板の上に垂木を施工し、その上に下地用合板(t12に読み替え)を施工してください。 なお、下屋根については水平構面の合板はありません。
2	23図～ 25図 27図 12号明細	不燃化粧板のメーカー名と品番をご指示願います。	参考品番として 興和産業株式会社デザインボードナチュラ 不燃(エンボスタイプ)節コレクションなぐり無塗装程度としてください。 同等品可能です。
3	13図 12号明細	農産物販売コーナーの外部目隠しの仕様をご指示願います。	杉板t15 板幅90程度 @120で釘打ち施工としてください。 保護塗料塗としてください。
4	7図 22号明細	無線インターホンの仕様が不明のためご指示願います。	参考品番として パナソニックVS-SGZ20L程度としてください。 同等品可能です。
5	38図 49号明細	外構計画図で土壌改良は、土8:バーク堆肥1:パーライト1と記載されていますが、内訳書でバーク堆肥のみとなっています。どちらを正と考えると宜しいでしょうか。	内訳書を正としてください。
6	K1図 51号明細	解体工事特記仕様書1で、足場に防音シート張りの記載がありますが、内訳書ではグリーンネットになっています。どちらを正と考えると宜しいでしょうか。	内訳書を正としてください。
		以 下 余 白	